

IHR WASSERWERK INFORMIERT

ERGEBNISSE DER TRINKWASSERANALYSE

Auszug der Trinkwasseranalyse

Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg

Jahresmittelwerte 2017 gemäß Trinkwasserverordnung

Alle Parameter der Analyse lagen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten.

Messwert	Ergebnis	Grenzwert
pH-Wert	7,8	zwischen 6,5 und 9,5
Calcium (mg/l)	79	400
Chlorid (mg/l)	17	250
Eisen (mg/l)	< 0,01	0,2
Kalium (mg/l)	2,1	10
Magnesium (mg/l)	17	50
Natrium (mg/l)	7,2	200
Nitrat (mg/l)	9,4	50

Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, denn das Trinkwasser unterliegt strengsten Vorgaben und regelmäßiger Überwachung. Es kann dadurch unbedenklich getrunken werden. Für weitere Informationen zur Wasserversorgung wenden Sie sich gerne an:

Frau Katharina Wiesenauer

Telefon 07145 932758-0

E-Mail k.wiesenauer@markgroeningen.de

Stadt Markgröningen

Eigenbetrieb Wasserwerk

Marktplatz 1

71706 Markgröningen

Telefon 07145 13-0




Telefax 07145 13-131

www.markgroeningen.de

IHR WASSERWERK INFORMIERT

TRINKWASSERANALYSE: WASSERHÄRTE

Deutsche Härtegrade (dH)

-  weich 0 - 8,4 (°dH)
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat pro Liter
-  mittel 8,4 - 14 (°dH)
1,5 - 2.5 Millimol Calciumcarbonat pro Liter
-  hart über 14 (°dH)
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat pro Liter

