

Stadt Markgröningen

Übersicht der Abflussfaktoren

- 1. Vollständig versiegelte Flächen**.....**Faktor 1,0**
Dachflächen (Ziegeldach, Blechdach, Glasdach)
Flächen mit Asphalt, Beton, Bitumen
- 2. Stark versiegelte Flächen**.....**Faktor 0,7**
Flächen mit Pflaster, Platten, Verbundsteinen,
Rasenfugenpflaster
- 3. Wenig versiegelte Flächen**.....**Faktor 0,4**
Flächen mit Kies, Schotter, Schotterrasen,
Rasengittersteinen, Porenpflaster
- 4. Zisternen für Gartenbewässerung**.....**Faktor 0,5**
Flächen, die an **Zisternen mit Überlauf**
an die öffentliche Abwasseranlage mit einem
Fassungsvermögen von mindestens 2 m³ angeschlossen sind.
Pro 1 m³ Fassungsvermögen werden 50 m²
angeschlossene Fläche mit o.g. Faktor berücksichtigt.
- 5. Zisterne für Brauchwassernutzung und Sickermulden,
Mulden-Rigolensystem oder vergleichbare Anlagen**.....**Faktor 0,1**
Pro 1 m³ Fassungsvermögen werden 50 m² angeschlossene
Fläche mit o.g. Faktor berücksichtigt.

Hinweis:

Bitte fügen Sie Ihrer Meldung immer einen entsprechenden Plan oder zumindest eine entsprechende Zeichnung bei. Es ist keine maßstabgetreue Darstellung notwendig.

Durch Ihre Unterschrift versichern Sie die Richtigkeit der Angaben wie Beschaffenheit (Abflussfaktor) und Flächengröße.

Werden bei einer Überprüfung unrichtige Angaben festgestellt, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach der geltenden Abwassersatzung dar und die betroffenen Flächen werden nachveranlagt.